



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 10287416

Skabersjöby Samfäll.förening
c/o Amie Ekblad

Skabersjövägen 380
233 92 Svedala

Uppdragsgivare

Skabersjöby Samfäll.förening
c/o Amie Ekblad

Skabersjövägen 380
233 92 Svedala

Avser

Anläggning

Avloppsvatten

Anläggning : Skabersjöbys Samfällighets
Provplats : Avlopp efter Filtbädd
Provmärkning : -

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdag	: 2010-10-01	Ankomstdatum	: 2010-10-01
Provtagningsstidpunkt	: -	Ankomsttidpunkt	: 2310
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 8 °C
Provets märkning	: Efter filterbädd		
Provtagare	: Sven E Svensson		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 15681-2:2005	Fosfor total, P	7.8	mg/l	+/-15-25%
SS-EN ISO 11905-1 mod	Kväve total, N	44	mg/l	+/-15-20%
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	30	mg/l	+/-25-30%

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Analysen av BOD7 är utförd på prov som varit fryst.

Linköping 2010-10-20

Rapporten har granskats och godkänts av

Mikael Larsson
Granskningsansvarig

Kontrollnr 8389 9075 1166 2450

Kopia sänds till

Skabersjöby Samf.förening, c/o Sven E. Svensson