

**ALcontrol AB**Höjdrodergatan 32-34, 212 39 Malmö · Tel: 040-672 89 00 · Fax: 040-672 89 01
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING**Rapport Nr 06018543***Uppdragsgivare*SKABERSJÖBY SAMF.FÖRENING
C/O MAGNUS EKEBLADHSKABERSJÖBY SAMF.FÖRENING
C/O MAGNUS EKEBLADHVIDEBACKEG 47
212 30 MALMÖVIDEBACKEG 47
212 30 MALMÖ*Avser***Analys av allmän dricksvattenanläggning****Dricksvatten för allmän förbrukning**Anläggning : SKABERSJÖBY SAMF.FÖR.
Provplats :
Provtyp :**Information om provet och provtagning**

Provtagningsdag	: 2006-03-30	Ankomstdatum	: 2006-03-30
Provtagningstidpunkt	:	Ankomsttidpunkt	: 1300
Temperatur vid provtagning	:	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Totalt klor enligt uppgift	:		
Provtagare	:		
Provtagningsplats	:		
forts provtagningsplats	:		
Provets märkning	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222	Ant. mikroorganismer 22°C 3d	7	cfu/ml	
SS028171-1	Antal långsamväxande bakt.	20	cfu/ml	
SS028167-2	E coli 44°C	<1	cfu/100ml	
SS028167-2	Koliforma bakt 35°C	<1	cfu/100ml	

Bedömning :*I mikrobiologiskt avseende*
TJÄNLIGT.Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.*Kommentar:*

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast analyserade parametrar.

Malmö 2006-04-06

 Per Lundholm
 Ansv.undersökare tel:040-6728906