



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Akkred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 17428624

Uppdragsgivare

Skabersjöby Samfäll.förening
c/o Amie EkbladSkabersjövägen 380
233 92 Svedala

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Skabersjöbysamfällighet
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Provtagningsdatum | : 2017-11-21 | Ankomstdatum | : 2017-11-21 |
| Provtagningsstidpunkt | : 1230 | Ankomsttidpunkt | : 1600 |
| Temperatur vid provtagning | : 8 °C | Temperatur vid ankomst | : 6 °C |
| Provets märkning | : - | Ansättningsdatum | : 2017-11-21 |
| Provtagare | : Magnus E | | |
| Klor, total aktiv, fältmätn. | : - | | |
| VV=0 Anv=1 Nät=2 | : 1 | | |
| Desinfektion Nej=0 Ja=1 | : 0 | | |
| Avhärdning Nej=0 Ja=1 | : 1 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|----------------------|----------------------------------|----------|--------------|-----------|
| SS-EN ISO 6222-1 | Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d (1) | 71 | | cfu/ml |
| SS-EN ISO 6222-1 mod | Långsamväxande bakterier 7 d (1) | 600 | | cfu/ml |
| SS028167-2 MF | E.coli (1) | < 1 | | cfu/100ml |
| SS028167-2 MF | Koliforma bakterier 35° C (1) | < 1 | | cfu/100ml |

(1) Resultat levererat av ALcontrol Malmö

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av *E.coli* är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2017-11-28

Rapporten har granskats och godkänts av

Panagiotis Karalekas
Analysansvarig

Kontrollnr 7588 2250 1674 1335

Kopia sänds till

vasamf@skabersjoby.se

Skabersjöby Samfäll.förening, c/o Sven E Svensson