

Rapport Nr 19545195

Uppdragsgivare

Skabersjöby Samfäll.förening
c/o Amie EkbladSkabersjövägen 380
233 92 Svedala

Avser

Anläggning**Avloppsvatten**Anläggning : Skabersjöbys Samfällighets
Provplats : Avlopp efter Filtbädd
Provmärkning : -**Information om provet och provtagningen**Provtagningsdatum : 2020-01-02 Ankomstdatum : 2020-01-02
Provtagningstidpunkt : 1315 Ankomsttidpunkt : 2320
Temperatur vid provtagning : 2.5 °C Temperatur vid ankomst : 4 °C
Provets märkning : Avloppsvatten efter filterbädd
Provtagare : Sven E Svensson 040444181**Analysresultat**

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------------|------------------------|----------|--------------|-------|
| SS-EN ISO 15681-2:2018 | Fosfor total, P | 5.3 | ± 0.53 | mg/l |
| SS-EN 12260:2004 | Kväve total, N | 33 | ± 5.0 | mg/l |
| SS-EN 1899-1 | BOD7 (ATU) | < 3 | ± 1.8 | mg/l |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Analysen av BOD är utförd på prov som varit fryst.

Linköping 2020-01-16

Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig

Kontrollnr 0164 8805 4957 4782

Kopia sänds till

vasamf@skabersjoby.se

Skabersjöby Samf.förening, c/o Sven E. Svensson