

Rapport Nr 21143220
Uppdragsgivare

 Skabersjöby Samfäll.förening
 c/o Pierre Winge

 Skabersjö bygata 1
 233 92 Svedala

Avser
Anläggning
Avloppsvatten

 Anläggning : Skabersjöbys Samfällighets
 Provplats : Avlopp efter Filtbädd
 Provmärkning : -

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2021-04-01	Ankomstdatum	: 2021-04-01
Provtagningsstidpunkt	: 1030	Ankomsttidpunkt	: 2300
Temperatur vid provtagning	: 8.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 1 °C
		Laboratorieaktivitet startad	: 2021-04-02
Provets märkning	: Avloppsvatten efter filt bädd		
Provtagare	: Sven E Svensson 040-444181		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	28	± 2.8	mg/l
SS-EN 12260:2004	Kväve total, N	53	± 7.9	mg/l
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	63	± 13	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2021-04-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
 Analysansvarig

Kontrollnr 7974 8485 1650 6678

Kopia sänds till

pierre.winge@afconsult.com