

Rapport Nr 21312253
Uppdragsgivare

 Skabersjöby Samfäll.förening
 c/o Pierre Winge

 Skabersjö bygata 1
 233 92 Svedala

Avser
Anläggning
Avloppsvatten

 Anläggning : Skabersjöbys Samfällighets
 Provplats : Avlopp efter Filtbädd
 Provmärkning : -

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2021-07-05	Ankomstdatum	: 2021-07-05
Provtagningsstidpunkt	: 0920	Ankomsttidpunkt	: 2340
Temperatur vid provtagning	: 22 °C	Temperatur vid ankomst	:
		Laboratorieaktivitet startad	: 2021-07-07
Provets märkning	: Avloppsvatten efter filterbädd		
Provtagare	: Sven E Svensson 040-444181		

Analysresultat

<i>Metodbeteckning</i>	<i>Analys/Undersökning av</i>	<i>Resultat</i>	<i>Mätosäkerhet</i>	<i>Enhet</i>
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	28	± 2.8	mg/l
SS-EN 12260:2004	Kväve total, N	93	± 14	mg/l
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	26	± 5.2	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2021-07-16

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till

pierre.winge@afconsult.com

 Linn Lunsjö
 Analysansvarig

Kontrollnr 4674 8168 6585 7976